



**Губернатор Ненецкого автономного округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01 декабря 2022 г. № 79-пг  
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении  
Перечня основных требований и мер  
по поддержанию в состоянии постоянной готовности  
к использованию заглубленных и других помещений  
подземного пространства на территории  
Ненецкого автономного округа**

Руководствуясь пунктом 6 Указа Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень основных требований и мер по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию заглубленных и других помещений подземного пространства на территории Ненецкого автономного округа согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор  
Ненецкого автономного округа



Ю.В. Безудный

Приложение  
к постановлению губернатора  
Ненецкого автономного округа  
от 01.12.2022 № 79-пг  
«Об утверждении Перечня основных  
требований и мер по поддержанию  
в состоянии постоянной готовности  
к использованию заглубленных  
и других помещений подземного  
пространства на территории  
Ненецкого автономного округа»

**Перечень основных требований и мер  
по поддержанию в состоянии постоянной готовности  
к использованию заглубленных и других помещений  
подземного пространства на территории  
Ненецкого автономного округа**

**Раздел I  
Общие положения**

1. Настоящий Перечень устанавливает для предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Ненецкого автономного округа (далее – организации), и населения Ненецкого автономного округа основные требования к содержанию заглубленных и других помещений подземного пространства на территории Ненецкого автономного округа, а также основные меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций (далее – основные меры) и особенности их реализации.

2. Под заглубленными и другими помещениями подземного пространства в настоящем Перечне понимаются помещения, не отнесенные в соответствии с пунктом 2 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309, к объектам гражданской обороны, но позволяющие защитить укрываемое население от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности (далее – заглубленные помещения).

3. Особенности реализации основных мер определяются в соответствии с уровнями реагирования (готовности), установленными Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756».

## Раздел II

### **Основные требования к содержанию заглубленных помещений**

4. Заглубленные помещения должны располагаться вблизи мест пребывания большинства укрываемых.

5. Заглубленные помещения должны быть защищены от возможного затопления дождевыми водами, а также другими жидкостями при разрушении емкостей, расположенных на поверхности земли или на вышележащих этажах зданий и сооружений.

6. В заглубленных помещениях для укрытия населения транзит линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а также трубопроводов сжатого воздуха, газопроводов и трубопроводов с перегретой водой через помещения укрытий допускается при условии наличия отключающих устройств.

7. Уровень пола заглубленных помещений должен быть выше наивысшего уровня грунтовых вод не менее чем на 0,2 м.

8. Заглубленные помещения допускается использовать в подвальных помещениях зданий и сооружений, пол которых расположен ниже уровня грунтовых вод, при наличии надежной гидроизоляции.

9. Высота заглубленных помещений должна быть не ниже 1,7 м. Норму площади пола основных помещений на одного укрываемого следует принимать равной 0,6 кв. м. Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,2 куб. м на одного укрываемого.

10. Отделка основных и вспомогательных помещений должна быть не выше улучшенной отделки. Оштукатуривание потолков, стен и перегородок, а также облицовка стен и перегородок керамической плиткой не допускается.

11. Для предварительной оценки соответствия заглубленных помещений требованиям, установленным пунктами 4-10 настоящего Перечня, допускается принимать, что защита от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности обеспечена для монолитных железобетонных зданий высотой 3 этажа и более, каменных зданий высотой 4 этажа и более, крупнопанельных зданий высотой 5 этажей и более, подземных тоннелей и переходов с железобетонными ограждающими конструкциями и высотой обсыпки более 2-х метров.

12. Заглубленные помещения, расположенные в зданиях и сооружениях, находящихся в аварийном состоянии или признанных ветхим жилым фондом, не рассматриваются в качестве возможных укрытий.

13. Заглубленные помещения оборудуются предупреждающими знаками с применением фотолюминесцентных материалов в проемах высотой ниже 180 см, а также иных элементов инженерных систем, ограничивающих свободный проход.

14. В заглубленных помещениях поддерживается температура не ниже +16 градусов Цельсия.

15. Входы и выходы заглубленного помещения должны быть обеспечены защитой от атмосферных осадков и поверхностных вод.

16. Вспомогательные помещения заглубленного помещения должны быть закрыты.

17. При содержании заглубленных помещений запрещается:

- 1) перепланировка помещений;
- 2) устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;
- 3) нарушение герметизации и гидроизоляции;
- 4) демонтаж оборудования;
- 5) применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;
- 6) загромождение путей движения, входов в заглубленные помещения и аварийных выходов;
- 7) окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования, при их наличии;
- 8) складирование в них горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов, иных материалов, свойство и характеристики которых могут повлечь вред здоровью людей, иным образом мешают нахождению людей в помещениях.

### Раздел III

#### **Основные меры и особенности их реализации в зависимости от уровня реагирования (готовности)**

18. При введении уровня базовой готовности органы местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа (далее – органы местного самоуправления) в течение 30 календарных дней обеспечивают:

- 1) инвентаризацию заглубленных помещений и оформление их перечня;
- 2) расчет вместимости каждого заглубленного помещения;
- 3) оценку заглубленных помещений на соответствие законодательству Российской Федерации и Ненецкого автономного округа в области пожарной

безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, а также настоящему Перечню;

4) формирование списка лиц, ответственных за хранение запасных ключей от заглубленных помещений, в том числе из числа граждан, проживающих в жилых домах, в которых расположены заглубленные помещения;

5) распределение адресов проживания укрываемого населения по местам нахождения заглубленных помещений;

6) разработку маршрутов следования населения к заглубленным помещениям;

7) внеплановую инвентаризацию созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

8) внеплановую инвентаризацию накопленных в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее – запасы).

19. В период действия уровня базовой готовности органы местного самоуправления ежемесячно выполняют мероприятия в соответствии с подпунктом 3 пункта 18 настоящего Перечня.

20. При введении уровня повышенной готовности органы местного самоуправления в течение 15 календарных дней обеспечивают:

1) создание запасов питьевой (бутилированной) воды в соответствии с ГОСТ Р 22.3.18-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. Общие требования. Приемка в эксплуатацию, утвержденным и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.02.2021 № 48-ст;

2) размещение в общественных местах информации о местах укрытия населения и маршрутах следования к ним;

3) выдачу запасных ключей от заглубленных помещений лицам, указанным в подпункте 4 пункта 18 настоящего Перечня.

21. При введении среднего уровня реагирования органы местного самоуправления обеспечивают:

1) закрытие мешками с песком окон цокольных этажей заглубленных помещений, используемых для укрытия населения;

2) освобождение в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций иных эксплуатируемых заглубленных помещений (незамедлительно);

3) освежение запасов, размещенных в заглубленных помещениях.

22. При введении максимального уровня реагирования органы местного самоуправления обеспечивают:

1) организацию круглосуточного дежурства в заглубленных помещениях;

2) ежедневные проверки заглубленных помещений на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и Ненецкого

автономного округа в области пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования, а также настоящего Перечня.

23. Исполнительные органы Ненецкого автономного округа, организации в пределах своей компетенции организуют и осуществляют взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам совместной реализации положений настоящего Перечня.

Граждане, проживающие на территории Ненецкого автономного округа, принимают участие в обеспечении соблюдения основных требований к содержанию заглубленных помещений и оказывают органам местного самоуправления содействие в целях реализации основных мер.

---